

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS - CLC

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0902/2015

ESCLARECIMENTO 02

A TODOS QUE ACESSARAM O EDITAL 0902/2015 – AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBAS PARA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA UDESC, o Pregoeiro INFORMA, APÓS CONSULTA AO RESPONSÁVEL TÉCNICO E EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, QUE:

1. QUESTIONAMENTO:

“Item 01: Potencia pede 2,0cv, atendendo a vazão e passagem de sólidos ela pode ser menor a potencia por exemplo 1,0 cv?
Altura de recalque : Altura manométrica Total , vocês não tem para informar? Assim fica muito aberta essa especificação.
Rendimento Hidráulico: ? ”

RESPOSTA:

Referente ao item 2.1 - Moto bomba com trabalho em regime submerso - O objeto do certame qualifica em 2,0 CV o motor. Com capacidade de transporte de sólido igual ou superior a 50 mm. Trifásica - 380v capacidade 25m³/h vazão. 5 mca.

2. QUESTIONAMENTO:

“Item 02: Vazão dessa bomba? Liquido a ser bombeado?”

RESPOSTA:

Referente ao item 2.2 - Moto bomba para recalque de cisterna. Objeto certame qualifica em 2,0 Cv o motor. Trifásica - 380 v. 17 mca. vazão 5,8. Recalque de água da cisterna para reservatório superior.

Rafael Muraro
Pregoeiro
Florianópolis, 26 de agosto de 2015.