

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS - CLC

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0902/2015

ESCLARECIMENTO 01

A TODOS QUE ACESSARAM O EDITAL 0902/2015 – AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBAS PARA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA UDESC, o Pregoeiro INFORMA, APÓS CONSULTA AO RESPONSÁVEL TÉCNICO E EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, QUE:

1. QUESTIONAMENTO:

“Qual a pressão de trabalho, sendo que o edital só menciona vazão de 25 m³/h?”

RESPOSTA:

As moto bombas deverão preencher os requisitos de: ... ter vazão de 25 m³/h e pressão para atender recalque de 17 mca.

2. QUESTIONAMENTO:

“Item 2 objeto do PP 0902/2015 - Qual a vazão pois o edital só menciona pressão de 17 mca?”

RESPOSTA:

Permanece a indicação proposta e os equipamentos objeto do PP n. 902/2015, mencionamos apenas que fica estabelecida uma vazão mínima de 18 m³/h para o item 2 – moto bombas para recalque de sisternas.

Rafael Muraro
Pregoeiro
Florianópolis, 25 de agosto de 2015.